

Nachweis eines Kollektormindestenertrags

als Zuwendungsvoraussetzung einer Förderung des Bundes entsprechend den Richtlinien zur Förderungen von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien.

Für den Flachkollektor

TS300

der Firma

THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
Na vartičke 14
965 01 Žiar nad Hronom
SLOVAKIA

wurde eine Nachweisrechnung gemäß den Empfehlungen betreffend den Nachweis eines Kollektormindestenertrags der Grundlage für die Umweltzeichenvergabe für Sonnenkollektoren nach RAL-UZ 73 durchgeführt.

Der Nachweis basiert auf den Ergebnissen des Prüfberichts

Nr. 2.04.00519.1.0-3-LT vom 20. Februar 2008
ausgestellt durch das Österreichische Forschungs- und
Prüfzentrum Arsenal Ges.m.b.H.
gemäß Prüfverfahren ÖNORM EN12975 - 2.

Am Standort Würzburg wird bei einem solaren Deckungsanteil von 40% der erforderliche Mindestenertrag von 525 kWh/(m²a) erreicht.

Wien, am 12. März 2008



DI Hubert Fechner

Leiter des Geschäftsfeldes Erneuerbare Energietechnologien

Osterreichisches Forschungs-
und Prüfzentrum Arsenal Ges.m.b.H.
A-1210 Wien, Giefinggasse 2
Tel.: +43(0)50 550-0
Fax: +43(0)50 550-6666



DI (FH) Roland Sterrer

Projektleiter