

Nachweis eines Kollektormindestertrags

als Zuwendungsvoraussetzung einer Förderung des Bundes entsprechend den Richtlinien zur Förderungen von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien.

Für den Flachkollektor

TS350

der Firma

THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.

Na vartičke 14

965 01 Žiar nad Hronom

SLOVAKIA

wurde eine Nachweisrechnung gemäß den Empfehlungen betreffend den Nachweis eines Kollektormindestertrags der Grundlage für die Umweltzeichenvergabe für Sonnenkollektoren nach RAL-UZ 73 durchgeführt.

Der Nachweis basiert auf den Ergebnissen des Prüfberichts

Nr. 2.04.00695.1.0 - LT vom 24. Juni 2009

ausgestellt durch das Österreichische Forschungs- und
Prüfzentrum Arsenal Ges.m.b.H.

gemäß Prüfverfahren ÖNORM EN12975 - 2.

Am Standort Würzburg wird bei einem solaren Deckungsanteil von 40% der erforderliche Mindestertrag von 525 kWh/(m²a) erreicht.

Wien, am 26. Juni 2009

Österreichisches Forschungs-
und Prüfzentrum Arsenal Ges.m.b.H.
A-1210 Wien, Giefinggasse 2
Tel.: +43(0)50 550-0
Fax: +43(0)50 550-6666

Ing. Heinrich Huber, BSc.

Stv. Leiter des Geschäftsfeldes

Nachhaltige Thermische Energiesysteme

DI (FH) Roland Sterrer, BSc.

Projektleiter